LARECO
LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DE CONSEIL

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE ROUVROY
A l'attention de Madame Carmen RAMLOT
Bourgmestre
Rue du Huit Septembre 41
B-6767 DAMPICOURT

RAPPORT D´ANALYSE B26/R1108/00024

Date du rapport : 15.09.26

Numéro d'identification	**: 26/LA06757-01**
Date de réception	: 02.09.26
Condition de l'échantillon	: conforme
Condition de l'emballage	: conditionnement conforme
Condition de réception	: réfrigéré
Echantillonneur	: Gaëtan Leroy
Date d'échantillonnage	: 02.09.26
Procédure d'échantillonnage	: ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
Description du laboratoire	: "ZROUVROY1 - Lamorteau - Rue de Montmédy

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	03.09.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	03.09.26
turbidité	<0.3 FNU	4	NF EN ISO 7027-1[1]	02.09.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C[1]	04.09.26
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	21.5 °C	25	Méthode interne[1]	02.09.26
pH (In Situ)	7.8	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523[1]	02.09.26
conductivité à 20°C (In Situ)	420 µS/cm	2500	NF EN 27888[1]	02.09.26
Substances indésirables :				
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2[1]	02.09.26
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1[1]	04.09.26
nitrates (NO3)	7.6 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1[1]	04.09.26
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2[1]	02.09.26

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.